

GK. 271.7.2015

Wizna, dnia 07.09.2015r.

## ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA

Dotyczy: **postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Przebudowę i rozbudowę drogi Nr 172019B przez wieś Wierciszewo”.**

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r, poz. 907 z późn. zm.) oraz rozdziału VII. SIWZ przekazuję treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:

### Pytanie nr 1

Zwracamy się z zapytaniem czy Zamawiający posiada prawomocny ZRID, Pozwolenie na budowę, Zgłoszenie robót bądź inny prawomocny dokument zezwalający na realizację przedmiotowego Zadania, jeżeli tak to zwracamy się o załączenie skanu dokumentu do przedmiotowej dokumentacji.

### Odpowiedź:

Zamawiający posiada nieprawomocne zezwolenie na realizację inwestycji drogowej. W dniu podpisania umowy z Wykonawcą Zamawiający będzie posiadał prawomocne zezwolenie na realizację inwestycji drogowej.

### Pytanie nr 2

Czy Zamawiający potwierdza, że na przedmiotowym zadaniu będą obowiązywały aktualne wytyczne techniczne WT1-2010 dla kruszyw do mieszanek mineralno-asfaltowych.

### Odpowiedź:

Tak, potwierdza.

### Pytanie nr 3

Czy Zamawiający potwierdza, że na przedmiotowym zadaniu będą obowiązywały aktualne wytyczne techniczne WT2-2010 do projektowania mieszanek mineralno-asfaltowych.

### Odpowiedź:

Tak, potwierdza.

### Pytanie nr 4

Zwracamy się o podanie okresu rękojmi.

### Odpowiedź:

Okres rękojmi wynosi 5 lat.

**WÓJT**  
*dr inż. Zbigniew Sokołowski*