

Wizna, dnia 02.08.2016 r.

GK.271.1.7.2016

ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Przebudowę i rozbudowa drogi gminnej nr 172036B we wsi Zanklewo”.

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) oraz rozdziału VII SIWZ przekazuję treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:

PYTANIE NR 1:

Czy Zamawiający dopuszcza zamianę kruszywa łamanego 0/31,5 mm C_{90/3} zastosowanego na podbudowę na kruszywo łamane 0/31,5 mm C_{50/30}?

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający nie dopuszcza zastosowania podbudowy z kruszywa łamanego (warstwa dolna) 0/31,5 mm o parametrach C_{50/30}.

Odpowiedź na pytanie nie prowadzi do modyfikacji treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu.

Termin składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.


WZ WÓJTA
mgr Józef Gawroński
Sekretarz Gminy

