

Gmina Wizna
pl. kpt. Władysława Raginisa 35
18-430 Wizna

Wizna, dn. 03.07.2020 r.

GNŚ.271.10.2020

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Dostawa wraz z montażem instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej w Gminie Wizna”

Na podstawie art. 38. ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.) przekazuję treść zapytań wraz z odpowiedziami:

Pytanie:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z montażem ośmiu instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Wizna – szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia zawierają załączniki nr 2a – 2d do SIWZ.


Natomiast w załącznikach 2b, 2c, 2d informują Państwo, aby użyć paneli o mocy 340 wp wraz z optymalizatorami z powodu zacielenia, a w załączniku 2a podają Państwo, iż panele mają mieć moc minimalną 370 wp bez optymalizatorów.

Prosimy o uściślenie tej kwestii, gdyż zapisy się wzajemnie wykluczają, co powoduje iż nie jesteśmy w stanie przygotować dla Państwa oferty w rozumieniu przepisów ustawy o zamówieniach publicznych.

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, iż przedmiot zamówienia opisany w załącznikach do SIWZ 2a – 2d dotyczy:

- załącznik 2a: pięciu instalacji fotowoltaicznych zlokalizowanych na: Szkole Podstawowej w Wiźnie, Szkole Podstawowej w Rutkach, Szkole Podstawowej w Starym Bożejewie, Urzędzie Gminy w Wiźnie, Budynku przedszkola przy pl. kpt. Władysława Raginisa 25 w Wiźnie, gdzie przewidziano moc minimalną modułów 370 Wp;
- załączniki: 2b, 2c, 2d: trzech instalacji fotowoltaicznych zlokalizowanych na: hydroforni w Wiźnie, hydroforni w Starym Bożejewie oraz oczyszczalni ścieków w Wiźnie, gdzie przewidziano moc modułów 340 Wp.

WÓJT

Mariusz Soliwoda