



Gmina Wizna
pl. kpt. Władysława Raginisa 35
18-430 Wizna

tel. fax 86 888 90 00 e-mail: sekretariat@gminawizna.pl NIP: 718-207-90-56 REGON 450670002
Konto: HEXA BANK Spółdzielczy Oddział Wizna 22 8762 1019 0027 8672 2000 0020

Wizna, dn. 6.09.2021 r.

DI.271.3.5.2021

Odpowiedź na zapytania

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji (art. 275 pkt 1 PZP) na zadanie pn.: „**Remont drogi gminnej Nr 105627B, ul. Mickiewicza w miejscowości Wizna**”.

Na podstawie art. 135 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129) przekazuję treść zapytań wraz z odpowiedziami:

Pytanie:

1. W przedmiarze w pozycji 33 są wpisane następujące ilości armatury do regulacji:

Zasuwy wodociągowe 7 szt.,

Studnie – 8 szt.

Wpusty uliczne – 1 szt.

Po przeprowadzeniu wizji lokalnej stwierdzono następujące ilości:

Zasuwy wodociągowe 12 szt.,

Studnie – 8 szt.

Wpusty uliczne – 1 szt.

Prosimy o zamieszczenie poprawionych przedmiarów.

Odpowiedź:

1. W załączeniu poprawiony przedmiar.

Pytanie:

2. Z SST rozdział D-03.02.01a „REGULACJA PIONOWA STUDZIENEK URZĄDZEŃ PODZIEMNYCH”, oraz z przedmiaru robót pozycja 33 wynika iż w skład regulacji studzienek i urządzeń podziemnych wchodzi jedynie regulacja istniejących urządzeń za pomocą betonu.

Natomiast po przeprowadzeniu wizji lokalnej stwierdzono słaby stan techniczny zarówno włączów jak i skrzynek wodociągowych. Ponowne zastosowanie istniejących zwieńczeń może być niekorzystne dla remontu oraz może doprowadzić do jej uszkodzenia przed zakończeniem okresu gwarancji na roboty drogowe.

Czy zamawiający przewiduje wymianę istniejącego żeliwa drogowego i skrzynek wodociągowych na nowe?

Jeśli tak to prosimy o ujęcie tego w przedmiarze.

Odpowiedź:

2. Zamawiający przewiduje wymianę istniejącego żeliwa drogowego i/lub skrzynek wodociągowych na nowe w przypadku zaistnienia takiej konieczności. W razie potrzeby roboty te zostaną wykonane w ramach robót dodatkowych lub we własnym zakresie Zamawiającego.

Dokument został wygenerowany elektronicznie i opatrzony bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu

z-ca Wójta Gminy Wizna

Włodzimierz Łąka