



Gmina Wizna
pl. kpt. Władysława Raginisa 35
18-430 Wizna

tel. fax 86 888 90 00 **e-mail:** sekretariat@gminawizna.pl **NIP:** 718-207-90-56 **REGON** 450670002
Konto: HEXA BANK Spółdzielczy Oddział Wizna 22 8762 1019 0027 8672 2000 0020

Wizna, dn. 30.09.2021 r.

DI.271.3.6.2021

Odpowiedź na zapytania

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji (art. 275 pkt 1 PZP) na zadanie pn.: „**Budowa dwóch kolektorów deszczowych w zlewni wód obszaru zabudowy mieszkaniowej i usługowej w Wiźnie**”.

Na podstawie art. 135 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129) przekazuję treść zapytań wraz z odpowiedziami:

Pytanie:

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zastosowanie technologii uzdatniania gruntów spoistych?

Odpowiedź:

1. Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie technologii uzdatniania gruntów spoistych w miejscach, w przypadku gdy stanie się to konieczne ze względu na panujące warunki geotechniczne.

Pytanie:

2. W związku z rozbieżnościami dotyczącymi materiału z jakiego ma być wykonana kanalizacja proszę o potwierdzenie że rurociągi o średnicach od dn 200 do dn 500 mają być wykonane z rur PVC-U litych SN8 natomiast kolektory o średnicach dn 600 i dn 800 z rur PP SN8?

Odpowiedź:

2. Kolektory kanalizacji deszczowej wykonywać zgodnie z załączoną dokumentacją projektową, a w przypadku rozbieżności zaproponować technologię o tych samych lub lepszych właściwościach technologicznych.

Dokument został wygenerowany elektronicznie i opatrzony bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu

z-ca Wójta Gminy Wizna

Włodzimierz Łąka