



Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie

Wizna, dnia 07.04.2022 r.

Gmina Wizna
pl. kpt. Władysława Raginisa 35
18-430 Wizna

GŚ.271.3.2022

ZAPYTANIE OFERTOWE

1. Zamawiający:

Gmina Wizna, pl. kpt. Władysława Raginisa 35, 18-430 Wizna NIP: 7182079056 REGON: 450670002, tel. 86 888 90 00, e-mail: sekretariat@gminawizna.pl, zaprasza do złożenia oferty cenowej na dostawę i montaż agregatów prądotwórczych – 2 szt. wraz z podzespołami umożliwiającymi pracę urządzeń w ruchu automatycznym dla rezerwowego zasilania elektroenergetycznej stacji uzdatniania wody w Wiźnie i oczyszczalni ścieków w Wiźnie ze środków Unii Europejskiej oraz budżetu państwa w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na podstawie projektu pn. „Poprawa jakości i dostępności usług zaopatrzenia w wodę oraz odbioru ścieków bytowych w gminie Wizna wraz z montażem instalacji fotowoltaicznych w stacjach uzdatniania wody w Wiźnie i Starym Bożejewie oraz oczyszczalni ścieków w Wiźnie” realizowanego w ramach Działania 7 Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich Operacja typu 7.2.2 Gospodarka wodno-ściekowa.

2. Tryb udzielenia zamówienia:

Zapytanie ofertowe w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej kwoty określonej w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021r., poz. 1129 z późn. zm.), z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy.

Postępowanie jest prowadzone z drogie zapytania ofertowego na podstawie Zarządzenia Nr 2/2020 Wójta Gminy Wizna z dnia 15 stycznia 2021 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień, o wartości nieprzekraczającej kwoty 130 000,00 złotych netto bez VAT zachowując zasady uczciwej konkurencji, efektywności, równego traktowania, jawności i przejrzystości, a także przy dołożeniu przez osoby przeprowadzające postępowanie wszelkich starań w celu zachowania obiektywizmu oraz bezstronności przy wyborze Wykonawcy.

3. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż oraz zainstalowanie 2 szt. fabrycznie nowych agregatów prądotwórczych o mocy nie mniejszej niż 60 kW każdy wraz z podzespołami umożliwiającymi pracę urządzeń w ruchu automatycznym dla rezerwowego zasilania elektroenergetycznej stacji uzdatniania wody w Wiźnie i oczyszczalni ścieków w Wiźnie. W ramach zamówienia Wykonawca dostarczy, rozładuje i zamontuje fabrycznie nowe agregaty prądotwórcze w powyższych lokalizacjach oraz zdemontuje i zdeponuje dotychczasowo używane w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

Parametry techniczne nie mniejsze niż:

Agregat:

Moc maksymalna ESP kVA/kW – 88/70

Moc znamionowa PR kVA/kW – 80/64



Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie

Częstotliwość Hz - 50

Napięcie V - 400

Emisja spalin - non - emission

Rodzaj paliwa – Diesel

Gwarantowana moc akustyczna Lwa [dBA] nie większa niż 97

Sterownik:

Intuicyjny interfejs graficzny

Dziennik zdarzeń: co najmniej 350 pozycji

Kontrola zasilania sieciowego, automatyczny start generatora

Pomiar wartości prądu w 3 fazach

Pomiar wartości napięcia sieci i generatora

Pomiar mocy czynnej, biernej i pozornej

Pomiar napięcia akumulatora

Pełne zabezpieczenie silnika i prądnicy

Silnik:

Moc kW – 73

Obroty obr/min. – 1500

Regulacja obrotów mechaniczna

Liczba cylindrów – 4

Układ paliwowy – wtrysk bezpośredni

Rodzaj paliwa – diesel

Emisja spalin - non – emission

Instalacja V – 12

Klasa wykonania – G2

Prądnica:

Napięcie znamionowe V – 400

Moc znamionowa Kva – min. 80

Konstrukcja jednołożyskowa

Połączenie z silnikiem bezpośrednie

Technologia bezszczotkowa

Sprawność % - nie mniejsza niż 90

Klasa izolacji – H

Pomiar napięcia 3 fazy

Dokładność regulacji nie gorsza niż % - 0,25

Zasilanie AVR – uzwojenie pomocnicze

Reaktancja X_d % - 8

Minimalny okres gwarancji: 60 miesięcy.

Bezpłatny serwis w okresie: 12 miesięcy lub 100 motogodzin

Agregaty w obudowie wyciszonej.

4. Termin realizacji zamówienia: nie później niż 30 września 2022 r.



Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca poinformował o terminie dostawy na 3 dni przed jej realizacją.

5. Kod CPV: 31122000-7 Jednostki prądotwórcze

6. Warunki udziału w postępowaniu:

Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu

7. Sposób obliczenia ceny:

1. Wykonawca określi cenę oferty, która stanowić będzie wynagrodzenie ryczałtowe za realizację przedmiotu zamówienia, podając ją w zapisie liczbowym i słownie z dokładnością do grosza (do dwóch miejsc po przecinku).
2. Wynagrodzenie ryczałtowe obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, w tym ryzyko i odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy, a także oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty.
3. Niedośzacowanie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego.
4. Wartość oferty Wykonawca wpisuje na Formularzu ofertowym (Załącznik nr 1 do zapytania).

8. Kryterium oceny ofert

Zamawiający wybierze ofertę Wykonawcy, która będzie zawierała najniższą cenę brutto oraz spełniała wszystkie wymagania określone przez zamawiającego w zapytaniu ofertowym.

9. Sposób przygotowania i złożenia oferty:

1. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim na „Formularzu ofertowym”, stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego zapytania, podpisana przez osobę/y uprawnioną do występowania w imieniu Wykonawcy, posiadać datę sporządzenia.
2. Oferty należy składać na adres: Urząd Gminy Wizna, pl. kpt. Władysława Raginisa 35, 18-430 Wizna, lub e-mailem na adres: sekretariat@gminawizna.pl w terminie do **14.04.2022** r., godz. 15.30 (decyduje data wpływu oferty do Urzędu Gminy Wizna lub na podany adres e-mail). W przypadku oferty przesłanej e-mailem konieczne jest zeskanowanie oferty wraz z załącznikiem (podpis osoby reprezentującej Wykonawcę). Oferty składane w formie papierowej winny być złożone w kopertach opatrzone opisem: **„Oferta na dostawę i montaż agregatów prądotwórczych do suw i oczyszczalni ścieków w Wiźnie”**, natomiast oferty przesłane drogą e-mailową w tytule winny mieć opis: **„Oferta na dostawę i montaż agregatów prądotwórczych do suw i oczyszczalni ścieków w Wiźnie”**. Oferty, które wpłyną po upływie ww. terminu nie będą rozpatrywane.
3. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w zapytaniu ofertowym i została oceniona jako najkorzystniejsza.

10. Wykaz dokumentów, jakie wykonawca musi dostarczyć:

Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty następujące dokumenty:

- pełnomocnictwo do podpisania oferty w przypadku składania oferty przez pełnomocnika,
- instrukcja obsługi agregatu i pozostałych elementów (prądnica, silnik, sterownik),
- karty katalogowe agregatu i pozostałych elementów (prądnica, silnik, sterownik),
- deklarację zgodności CE



Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie

11. Inne informacje:

1. Zapytanie ofertowe może zostać zmienione przed upływem terminu składania ofert przewidzianym w zapytaniu ofertowym. Zamawiający przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny do wprowadzenia zmian w ofertach, jeżeli jest to konieczne z uwagi na zakres wprowadzonych zmian.
2. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami:
 - 1) w sprawach związanych z przedmiotem zamówienia: Włodzimierz Łąka,
 - 2) w sprawach związanych z procedurą udzielenia zamówienia: Renata Detkiewicz
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny, bez prawa roszczeń Wykonawców do zwrotu kosztów uczestnictwa w postępowaniu (przygotowania oferty).
4. Termin związania ofertą: 30 dni.

Dokument został wydany w formie dokumentu elektronicznego przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego i podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Wójt Gminy Wizna

Mariusz Soliwoda

Załączniki:

1. załącznik nr 1 - formularz ofertowy
2. załącznik nr 2 – projekt umowy
3. załącznik nr 3 – klauzula informacyjna