



Gmina Wizna
pl. kpt. Władysława Raginisa 35
18 – 430 Wizna

tel. fax 86 888 90 00 e-mail: sekretariat@gminawizna.pl NIP: 718-207-90-56 REGON 450670002

Konto: HEXA BANK Spółdzielczy Oddział Wizna 22 8762 1019 0027 8672 2000 0020

Wizna, dnia 07.03.2023 r.

Or. 271.2.2023

Odpowiedź na zapytania

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji na zadanie pn.: **Dostawa i montaż windy na potrzeby osób z niepełnosprawnościami do budynku Urzędu Gminy Wizna.**

Na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 z późn. zm.) przekazuję treść zapytań wraz z odpowiedziami:

Pytanie:

1. Dopuszczenie dostawy dźwigu osobowego o napędzie elektrycznym – dźwigi te są nowocześniejszym urządzeniem i tańszym w eksploatacji, a cena zakupu porównywalna.

Odpowiedź:

1. Zamawiający zakłada, iż ze względu na ograniczoną wysokość nadszymba i brak podszybia będzie montowana winda hydrauliczna, jednak dopuszcza montaż dźwigu o napędzie elektrycznym.

Pytanie:

2. W jakiej technologii będzie wykonany szyb windy: murowany z bloczka z wieńcami, czy żelbetowy, czy konstrukcja stalowa przeszklona.

Odpowiedź:

2. Szyb windy będzie wykonany w technologii stalowej przeszklonej (obudowanej na parterze ściankami - dwa boki i tył).

Pytanie:

3. W jakim terminie od podpisania umowy zostanie Wykonawcy udostępniony front robót umożliwiający rozpoczęcie montażu dźwigu (tj. gotowy szyb windy)?

Odpowiedź:

3. Udostępnienie miejsca na montaż odbędzie się niezwłocznie po podpisaniu umowy.

Pytanie:

4. Po czyjej stronie jest koszt zasilania elektrycznego.

Odpowiedź:

4. Zamawiający informuje, iż na I piętrze budynku, w niedalekiej odległości od planowanego montażu windy (ok.5m) wyprowadzone jest zasilanie windy trójfazowym prądem. Koszt zasilania elektrycznego urządzeń dźwigu, w tym wraz z wykonaniem zabezpieczeń jest po stronie Wykonawcy od tego punktu zasilania.

Pytanie:

5. Czy przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi konserwacji dźwigu w okresie udzielonej gwarancji.

Odpowiedź:

5. Przedmiotem zamówienia nie jest świadczenie usługi konserwacji dźwigu w okresie udzielonej gwarancji

Dokument został wygenerowany elektronicznie i opatrzony bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu

Wójt Gminy Wizna

Mariusz Soliwoda